Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 13.04.2022 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение***: с.п. Псыкод, Урванского р-на***
(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:
Анализ начат_13.04.2022г. ___13-40 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах каче.	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	12-10	Скважина (ул. Ленина, 104)	0	-	2,0	0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	12-20	Администрация, в/к	0	-	1,0	0,47	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3	12-27	Ул. Ленина, 8 (магазин)	0	-	1,0	0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"